

質問に対する回答について

業務名：奈良県総合リハビリテーションセンターLED照明機器取替工事一式

No	資料名	ページ	項目番号	質問内容	回 答
1	仕様書	1	3	落札後に半導体不足、国際情勢の影響など受注者の不可抗力による事由の影響により、機器納品遅れ、作業者の待機等、また政府による緊急事態宣言等があった場合、工事期間の延長等の協議には応じて頂けますでしょうか。	令和8年度中に工事を完了し、完成検査を受ける必要があります。 ただし、大災害発生時等は協議いたします。
2	仕様書	2	6	既存安定器にPCBが含有されていた場合、現地保管でよろしいでしょうか。取替時に判明したPCB含有廃棄物は、発注者にて処分されるとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	仕様書	2	6	アスベスト含有について情報を展開頂けないでしょうか。	開示可能です。 必要であれば、契約担当課へ電話予約の上閲覧してください。
4	仕様書	2	5	LED照明器具ではなく、既設配線や既設設備の原因による故障の場合は、受注者の責任ではないと考えます。 照明器具が要因ではないと故障が原因と特定された場合、交換、補修等の費用負担は、発注者の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

5	説明書	3	5	電気主任技術者の選定、立会は必要になりますでしょうか。 又、当社が事実上請負えない業務について、発注者の了承を得たうえで一部再委託することは可能でしょうか。	電気主任技術者の立会は不要と考えます。一部委託は可能です。
6	仕様書	2	6	LED商品の搬入について、施工期間中の商品置場及び取り外した既存照明器具の一時保管場所のスペースをお借りすることは可能でしょうか。	可能です。
7	仕様書	2	6	取り外した既存照明器具の処理について、manifestの発行は必要でしょうか。	必要です。
8	仕様書	2	6	階段通路誘導灯の交換において、消防署への申請代行は必要になりますでしょうか。 必要な場合、図面もしくは、過去の申請書類等の開示は可能でしょうか。	申請代行は不要です。

※この回答は仕様書への追加内容とみなします。また再質問はできません。